

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 766/ПВ

644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98 «28» мая 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Шевцовой Дарьей Александровной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Бюджетного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, города Омска «Санаторная школа-интернат № 11», 644039, г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, 1

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- оконные рамы в спортивном зале, актовом зале, кабинетах № 9, 10, 40, 41, 47, 46, 50, 24, 26, 27, 33, библиотеке, отрядах (кроме спален и туалетной комнаты отряда № 7), рекреациях, лаборантских, обеденных залах имеют дефекты в виде ветхостей, частично конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветриваний, остекление выполнено не из цельного стекла – трещины, состыкованное стекла – п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20;
- стены в спортивном зале, туалетной 5 отряда, актовом зале, лестничных пролетах пожарных выходов 7, 8, 5, 6 отрядов, лестничном пролете около пищеблока, спальнях и игровых отрядов № 5, 7, 8 имеют дефекты в виде облупившейся краски – п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- в туалетных 6, 2, 3, 1 отрядов используются вмонтированные в пьедесталы унитазы вместо унитазов с сиденьями — п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
- в спальне № 4 отряда № 6, туалетной отряда № 1 потолок имеет дефекты в виде сухих следов протекания кровли – п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- пол в кабинете № 36, актовом зале имеет дефекты в виде облупившейся краски — п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;
- в актовом зале источники искусственного освещения находятся в неисправном состоянии — п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;
- душевой поддон в душевой для девочек при спортивном зале имеет дефекты в виде сколов, душевая сетка неисправна — п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
- не все источники искусственного освещения в кабинете № 30, 33 находятся в исправном состоянии - п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;
- мебель в актовом зале, обеденном зале имеет дефекты в виде отслоения покрытия, сколов — п. 2.4.9, 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20;
- пол в цехе первичной обработки овощей имеет дефекты в виде сколов плитки — п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;
- уровни искусственной освещенности на доске в кабинете № 26 начальные классы, на партах и доске в кабинете № 33 начальные классы не соответствуют гигиеническим требованиям раздела 5 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью

устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Спортивный зал, актовый зал, кабинеты № 9, 10, 40, 41, 47, 46, 50, 24, 26, 27, 33, библиотеку, отряды (кроме спален и туалетной комнаты отряда № 7), рекреации, лаборантские, обеденные залы оборудовать оконными рамами без дефектов, обеспечивающими возможность проведения проветриваний (п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20).	10.08.2024г.
2.	Устранить дефекты стен в спортивном зале, туалетной 5 отряда, актовом зале, лестничных пролетах пожарных выходов 7, 8, 5, 6 отрядов, лестничном пролете около пищеблока, спальнях и игровых отрядов № 5, 7, 8 (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).	10.08.2024г.
3.	Туалетные 6, 2, 3, 1 отрядов оборудовать унитазами с сиденьями (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).	10.08.2024г.
4.	Устранить дефекты потолка в спальне № 4 отряда № 6, туалетной отряда № 1 (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).	10.08.2024г.
5.	Устранить дефекты пола в кабинете № 36, актовом зале (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).	10.08.2024г.
6.	В актовом зале, в кабинетах № 30, 33 все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20).	10.08.2024г.
7.	Душевую для девочек при спортивном заде оборудовать душевым поддоном без дефектов, исправной душевой сеткой (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).	10.08.2024г.
8.	Актовый зал, обеденный зал оборудовать мебелью без дефектов (п. 2.4.9, 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20).	10.08.2024г.
9.	Устранить дефекты пола в цехе первичной обработки овощей (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).	10.08.2024г.
10.	Уровни искусственной освещенности на доске в кабинете № 26 начальные классы, на партах и доске в кабинете № 33 начальные классы привести в соответствие гигиеническим требованиям раздела 5 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20.	10.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, города Омска «Санаторная школа-интернат № 11», 644039, г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, 1

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98 (эл. адрес: grn@55.rospotrebnadzor.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Шевцова Д.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____ 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).